

Parametry (jtk lub NPL oraz mg/l)	Niecka sportowa		Niecka nurkowa		Niecka rekreacyjna		Niecka brodzikowa		Plac zabaw dla dzieci		Jacuzzi						Woda Użytkowa (prysznice)								
	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	L		P		Piw		Ind. M		Ind. D		Gr. D		Poz.		
											W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W
Escherichia coli w 100ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h w 1 ml wody	0	100	x	100	x	100	0	100	x	x	4	100	0	100	0	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor wolny mg/l	0,55	0,3-0,6	0,46 +/- 0,09	0,3-0,6	0,53	0,7-1,0	0,49	0,7-1,0	x	x	0,66	0,7-1,0	0,69	0,7-1,0	0,74	0,7-1,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor związany mg/l	0,21	≤0,30	0,26	≤0,30	0,19	≤0,30	0,19	≤0,30	x	x	0,21	≤0,30	0,19	≤0,30	0,26	≤0,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Legionella sp. w 100 ml wody	x	0	x	0	x	0	x	0	x	x	x	0	x	0	x	0	x	<100	x	<100	x	<100	x	<100	x
Trichlorometan (Chloroform) mg/l	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	x	x	0,030	x	0,030	x	0,030									
	x		x		x		x		x	x	x		x		x										

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Sporządzono na podstawie sprawozdań SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z dnia **18.03.2019 r.**