

| Parametry (jtk lub NPL oraz mg/l) | Niecka sportowa | | Niecka nurkowa | | Niecka rekreacyjna | | Niecka brodzikowa | | Plac zabaw dla dzieci | | Jacuzzi | | | | | | Woda Użytkowa (prysznice) | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------|---|----------|---------|----------|---------|------|---------|---------------------------|------|--------|------|-------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | | L | | P | | Piw | | Ind. M | | Ind. D | | Gr. D | | Poz. | | |
| | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | W | D | |
| Escherichia coli w 100ml wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h w 1 ml wody | 0 | 100 | x | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | x | x | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Chlor wolny mg/l | 0,54 | 0,3-0,6 | 0,50 | 0,3-0,6 | 0,85 | 0,7-1,0 | 0,90 | 0,7-1,0 | x | x | 0,80 | 0,7-1,0 | 0,89 | 0,7-1,0 | 0,87 | 0,7-1,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | +/- 0,11 | | +/- 0,10 | | +/- 0,17 | | +/- 0,18 | | | | +/- 0,16 | | +/- 0,18 | | | | | | | | | | | | |
| Chlor związany mg/l | 0,20 | ≤0,30 | 0,12 | ≤0,30 | 0,52 | ≤0,30 | 0,18 | ≤0,30 | x | x | 0,20 | ≤0,30 | 0,18 | ≤0,30 | 0,20 | ≤0,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Legionella sp. w 100 ml wody | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | <100 | x | <100 | x | <100 | x | <100 | |
| Trichlorometan (Chloroform) mg/l | x | 0,030 | x | 0,030 | x | 0,030 | x | 0,030 | x | x | x | 0,030 | x | 0,030 | x | 0,030 | | | | | | | | | |

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Sporządzono na podstawie sprawozdań J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z dnia 22.11.2019 r.